



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 5-36-95, 9-23-51
E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

Предписания № 331/1/155

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара

юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад № 3» п.Славный в лице законного представителя – заведующего Виноградо-
вой Анастасии Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тверской области по по-
жарному надзору № 331 от 04 декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «11» декабря 2015 го-
да по 17 часов 00 минут «18» декабря 2015 года

Проведена проверка государственным инспектором г. Торжка и Торжокского района по пожар-
ному надзору – инспектором ОНД г. Торжка и Торжокского района ГУ МЧС России по Твер-
ской области старшим лейтенантом внутренней службы Черняк Натальей Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3»
п.Славный по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, п.Славный,
ул.Школьная, д.5а

(наименование объекта надзора и его адрес)

заведующая МБДОУ «Детский сад № 3» п.Славный Виноградова А.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пред- пи- са- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пунк- та) и наименование нормативно- го правового акта Российской Федерации и (или) нормативно- го документа по пожарной без- опасности, требования которо- го(ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения требо- ваний по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2	3	4	5
1	Двери, расположенные в спальнях первого этажа, открываются не по ходу эвакуации	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожар- ной безопасности» ст.37, Пра- вила противопожарного ре- жима в РФ (утверждённые постановлением Правитель- ства РФ № 390 от 25.04.12г)	15.11.2016	

		п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.6		
2.	Имеются перепады высот менее 45 см, на данных перепадах отсутствует пандус, а в нарушение норм установлены ступени с количеством менее 3х	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	15.11.2016	
3.	Ступени двух лестниц, ведущих на 2-й этаж, имеют разную высоту и ширину проступей	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	15.11.2016	
4.	Горизонтальный участок пути эвакуации под левой лестницей имеет высоту 1,8 метра при норме 2м	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	15.11.2016	
5.	Ширина внутренних лестниц выполнена менее нормы в 1,35 м	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Пра-	15.11.2016	

		вила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.4.1, 5.2.5		
6.	Не предоставлены документы по вентиляционному оборудованию и оборудования его противопожарными клапанами	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от - 25.04.12г) п.61	15.11.2016	
7.	Не предоставлены документы по проведению проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли с составлением соответствующего акта.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от - 25.04.12г) п.21	15.11.2016	
8.	Не предоставлены документы по проведению испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.24	15.11.2016	
9.	Выход в чердачное помещение из музыкального зала не отделён от основного здания перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 7.7	15.11.2016	
10.	Выходы с лестничных клеток в чердачное помещение по закрепленным стальным стремянкам не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы	15.11.2016	

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 7.7		
11.	Не предоставлена документация на противопожарные двери, установленные в технических и складских помещениях (документация предоставлена на одну дверь (заводской номер 782).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61	15.11.2016	
12.	Не предоставлена документация, характеризующая класс пожарной опасности системы наружного утепления здания	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 8 ст. 87	15.11.2016	
✓ 13.	В общем коридоре 1 этажа при его ширине в 1,5м и одностороннем открывании дверей заужен путь эвакуации до 1,05м при норме в 1,2 метра.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, 5.1.1	15.11.2016	
✓ 14.	Правая лестничная клетка не имеет непосредственного выхода на улицу или вестибюль, ведущий непосредственно на улицу	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.33, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.4.6	15.11.2016	
15.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная на объекте, соответствует требованиям норматив-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные	15.11.2016	

	ных документов по пожарной безопасности, но не соответствует предъявленному проекту от 2010г. № 20649-ПБ, выполненному ОАО Проектный институт «Тверьгражданпроект».	постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61.		
16.	Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (имеются помещения, не защищенные АПС, отсутствие ИПР).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	15.11.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Торжка и Торжокского района по пожарному надзору – инспектор ОНД по г. Торжку и Торжокскому району
Черняк Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 18 » декабря 2015 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 3» п.Славный А.А.Виноградова

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » декабря 2015 года



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Виноградова Анастасия Александровна

Действителен с 09.11.2021 по 09.11.2022