



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому
и Спировскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51

E-mail: OGP_N_Torzhok@mail.ru

Предписания № 159/1/83

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №3» п.Славный в лице законного представителя - заведующего Виноградовой Анастасии
Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору № 159 от «21» ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут «01» декабря 2016 года по 09 часов 00 минут «09» декабря 2016 года.

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору – инспектором ОНД и ТПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области старшим лейтенантом внутренней службы Ивановым Анатолием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» п. Славный по адресу: Тверская область, Торжокский район. Будовское с/п. п. Славный, ул. Школьная, д.5а

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад №3» п. Славный - Виноградовой А.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Выходы с лестничных клеток в чердачное помещение по закрепленным стальным стремянкам не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	01.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области старший лейтенант внутренней службы
Иванов Анатолий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » декабря 2016 года



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №3» п. Славный - А.А.Виноградова

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » декабря 2016 года


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575836

Владелец Виноградова Анастасия Александровна

Действителен с 09.11.2021 по 09.11.2022